2018 版(新) 承装（修、试）电力设施许可证所需施工机具设备条件

2018 版承试类 五级

序号	机具设备名称	单位	数量	规格	型号
一	高压发生设备				
1	直流高压发生器	套	1	DC: 60kV/2mA	ZGF-60KV/2 mA
2	工频耐压试验装置	套	1	AC: 5kVA/50kV	YD-5kVA/50kV
3	变频串联谐振试验成套装置	套	1	75kVA/75kV/1A 30-300HZ	HTXZ-75kVA/75kV
二	电气测量仪器				
1	回路电阻测试仪	台	1	DC: $\geq 100A$	HDHL-100A
2	三相继电保护测试仪	台	1	三相电压电流各 2组	HTJB-702
3	互感器伏安特性测试仪	台	1	500V/5A	HTHG-1000P
4	接地电阻测试仪	台	1		HT2571
5	变压器直流电阻测试仪	台	1	DC: $\geq 10A$	HTZZ-10A
6	变压器变比测试仪	台	1	数字式 0.5 级	HTBB-2200
7	断路器特性测试仪	台	1		HTGKC-F
三	常用仪器仪表				
1	兆欧表	只	1	DC: 2500V	ZC11D-10
2	兆欧表	只	1	DC: 500V	ZC25-3
3	数字式双钳相位伏安表	只	1	测量电流 1mA-5A	HTS200